

Otwock, dnia 18.09.2014 r.

Do wykonawców biorących udział
w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - „Dostosowanie Oddziałów Leczenia Uzależnień, Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Rehabilitacji Medycznej do wymagań prawnych – budynek główny 1 - Etap I Oddział Rehabilitacji Medycznej”

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania:

Pyt. nr 1. „W PFU brak jest informacji na temat instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie jest przedmiotem zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o podanie w jakich pomieszczeniach i jakie punkty poboru gazów medycznych należy zamontować.”

Odp. nr 1 Zgodnie z zapisem na str. 13 „Instalacje gazów medycznych – do pomieszczenia nr 19 (gabinet zabiegowy), należy doprowadzić instalację tlenu, która znajduje się w Pawilonie Rehabilitacyjnym” należy wykonać ścienny punkt poboru tlenu w pomieszczeniu nr 19.

Pyt. nr 2 „Jeżeli gazy medyczne są przedmiotem zamówienia prosimy o informację, czy zestawy przyłóżkowe, mają być wyposażone w punkty poboru gazów medycznych, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i rodzajów punktu poboru montowanych w panelach nadłóżkowych.”

Odp. nr 2 Nie przewiduje się w zestawach przyłóżkowych punktów poboru gazów.

Pyt. nr 3 „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla sal chorych zestawów przyłóżkowych elektryczno – oświetleniowych (bez punktów poboru gazów medycznych).”

Odp. nr 3 W ramach zestawu przyłóżkowego oczekuje się ściennie gniazda elektryczne, ścienny włącznik lampki oraz ścienną lampkę LED. Ścienna lampka LED ma nawiązywać do zainstalowanych lampek w Szpitalu.

DYREKTOR
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Otwocku

lek. med. Maria Bruzda-Kazmierczak