przebicie z piwnicy
2x HDGs 2x1,5mm2
144x S/FTP kat.6A
1x SM OS2 48J
1x SM OS2 12J
1x U/UTP LSOH kat.3 MULTIPARA 50x2x0,5
po ścianie w kanale instalacyjnym 250/60mm

przejście pożarowe
do odtworzenia

przeciwpożarowy
wyłącznik prądu
RG + UPS

LEGENDA:

korytko siatkowe
montaż nad sufitem podwieszanym

rura karbowana 2x fi 100
montaż nad sufitem podwieszanym

2x HDGs 2x1,5mm2
trasa pożarowa E90

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | Mazowsze. serce Polski | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA w Otwocku SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400 Otwock
Wykonawca:	PROFIKONEKT PROFIKONEKT Robert Bobowski ul. Strumykowa 6A/33 03-138 Warszawa
Obiekt:	Budynek "R" na terenie SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
Zadanie:	Modernizacja istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów. W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku:	Rzut parteru - przebieg trasy kablowej

		Podpis:	Skala	nr rysunku
Projektował:	Dominik Bek (upr. nr: MAZ/0412/PWOE/11)		1:20	A-04
Opracował:	Robert Bobowski		Faza: PW	
			Data: 06.2019	