


LEGENDA:

 – Zbiornik ze środkiem gaśniczym NOVEC 1230

11001 – Numer dyszy (patrz: obliczenia hydrauliczne)


 – Orurowanie instalacji gaśniczej






 – Dysza 180°

UWAGI:

Izometria instalacji oraz jej szczegóły zawarto w obliczeniach hydraulicznych.

MOCOWANIA RUROCIĄGÓW INSTALACJI GAŚNICZEJ



<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
Inwestor: <div>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400 Otwock</div>				
Wykonawca: <div> PROFIKONEKT Robert Bobowski ul. Strumykowa 6A/33 03-138 Warszawa</div>				
Objekt: Budynek "R" na terenie SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku				
Zadanie: Modernizacja istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów. W ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”				
Faza PROJEKT WYKONAWCZY				
Tytuł rysunku: Instalacja gaszenia gazem NOVEC 1230. Rzut instalacji mechanicznej.				
		Podpis:	Skala 1:50	nr rysunku
Projektował:	Piotr Borkowski		Faza: PW	SUG-1
Opracował:	Robert Bobowski		Data: 06.2019	