

Otwock, dnia 20.12.2019r.

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

### Informacja dla Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na: **\_budowę małej architektury na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1.**

Zamawiający do wykonania ww. zadania, wymaga certyfikatu PN-EN 1176:2009 na urządzenia objęte w wyżej wymienionym zadaniu. Wymagana norma odnosi się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz wymogów dla bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, a ww. zadanie nie obejmuje żadnych urządzeń zabawowych tylko urządzenia siłowni zewnętrznej, czyli zgodnie z prawem zamówień publicznych urządzenia siłowni plenerowej podlegają normie PN-EN 16630:2015-06, która dotyczy wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych. wnosimy zatem o przyjęcie i dopuszczenia w postępowaniu certyfikatów PN-EN 16630:2015-06

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wskazana przez Państwa norma została umieszczona w dokumentacji projektowej. Tym samym Zamawiający wymaga certyfikaty związane z normą PN:EN 16630:2015-06.

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku**

**Lek. Grażyna Żarnowiecka**