

Ogłoszenie nr 560175835-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.

**Otwork: Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 548250-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540107772-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510142065-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, Krajowy numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa 42372, 05-400 Otwork, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks 227 794 671.

Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka ochrony zdrowia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP3-2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na I piętrze budynku A w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących przepisów i norm z pierwszym wyposażeniem III etap” Zakres prac będzie obejmował: 1. Roboty ogólnobudowlane w ramach których prowadzone będą: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, roboty murowe, tynkarskie i okładzinowe, roboty posadzkowe, roboty sufitowe, roboty malarskie, roboty stolarskie. 2. Prace instalacyjne instalacji sanitarnych w ramach których prowadzone będą prace: wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody użytkowej. 3. Prace instalacyjne instalacji elektrycznych, w ramach których będą prowadzone: prace instalacyjne instalacji niskoprądowych, prace instalacyjne instalacji elektrycznych silnoprądowych, prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

45215140-0,

45400000-1,

45300000-0,

45330000-9,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

100 od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

09/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana została przewidziana w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, tj. § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. Zmiany dotyczą konieczności zmiany umowy, która została spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Z uwagi na zmianę zakresu wykonywanych prac, wartość zamówienia określona pierwotnie w umowie wzrosła o 15,57%.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych zaobserwowano, iż ściana działowa pomiędzy pokojem nr 45 (wchodzącym w zakres robót budowlanych) a pokojem nr 46 (nie będącym w zakresie robót budowlanych) jest popękana, a pęknięcia te stanowią zagrożenie w dalszym użytkowaniu. Jednostronne uzupełnienie spękań ściany i jej obudowanie nie rozwiąże problemu. Ścianę należy obudować z dwóch stron. Tym samym pomieszczenie nr 46 musi zostać wyłączone z użytkowania. W związku z powyższym zasadne jest rozebranie ścian i wykonanie jej w technologii murowej. Ze względu na zakres prac wskazane jest włączenie do zakresu robót budowlanych pomieszczenia nr 46 i dostosowanie go zgodnie z dokumentacją projektową.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj