

Otwock, dn. 19.01.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę paliwa do agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie szpitala.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa paliwa do agregatu prądotwórczego w ilości 280,00 litrów (dm³).
- 2) Parametry oleju napędowego:
 - a) graniczna wartość temperatury zablokowania zimnego filtra – CFPP w temperaturze -20 ° C,
 - b) gęstość w temp. 15 ° C: 820,00-845,00 kg/m³,
 - c) liczba cetanowa: min. 51,00,
 - d) zawartość siarki: max. 10 mg/kg,
 - e) zawartość manganu: max. 2,00 mg/l,
 - f) zawartość wody: max 200 mg/kg,
- 3) Zimowy olej napędowy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.
- 4) Dostawa paliwa nastąpi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy administracji Szpitala 07:45-15:20 w dzień roboczy, sprzętem umożliwiającym dostawę – samochód cysterne do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające na transport paliw oraz zalegalizowany licznik wydawanego oleju napędowego.
- 5) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię paliwa, potwierdzające określone w pkt 2 parametry paliwa.
- 6) W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju napędowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju napędowego i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w agregacie prądotwórczym Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty naprawy agregatu.
- 7) Jednostką rozliczeniową jest 1 litr (1 dm³) dostarczonego do zbiornika agregatu wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

Pozostałe informacje:

1. Termin składania ofert: **do godz. 12:00; 26 stycznia 2021 r.,**
2. Sposób złożenia oferty: e-mail (sekretariat@zozmswia.pl)
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta będąca najniższą cenowo, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści ogłoszenia.
4. Termin realizacji: 10 dni od dnia podpisania umowy
5. Faktura VAT: 14 dni od dnia dostarczenia faktury
6. Załączniki: załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy

Dariusz Kołodziejczyk

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku