

Otwock, dn. 20.12.2021 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni Szpitala.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni Szpitala do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody w ilości 4.500,00 litrów (dm<sup>3</sup>).
- 2) Parametry oleju opałowego:
  - a) wartość opałowa – nie mniejsza niż 42MJ/kg,
  - b) zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1 %,
  - c) temperatura zapalu – powyżej 55°C,
  - d) temperatura płynięcia – nie mniej niż 20°C,
  - e) gęstość w temp. 15°C – 820 - 860kg/m<sup>3</sup>.
- 3) Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008),
- 4) Dostawa oleju nastąpi w godzinach pracy administracji Szpitala 07:45-15:20 w dzień roboczy, sprzętem umożliwiającym dostawę – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające na transport paliw oraz zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego. Informacja o dostawie nastąpi z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
- 5) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju, potwierdzające określone w pkt 2 parametry paliwa.
- 6) W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw tej instalacji.
- 7) Jednostką rozliczeniową jest 1 litr (1 dm<sup>3</sup>) dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

### Pozostałe informacje:

1. Termin składania ofert: **do godz. 12:00; 27.12.2021 r.,**
2. Sposób złożenia oferty: e-mail ([sekretariat@zozmswia.pl](mailto:sekretariat@zozmswia.pl))

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta będąca najniższą cenowo, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści ogłoszenia.
4. Termin realizacji: 10 dni od dnia podpisania umowy
5. Faktura VAT: 14 dni od dnia dostarczenia faktury
6. Załączniki:
  - załącznik nr 1 – wzór umowy
  - załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  - załącznik nr 3 – oświadczenia Wykonawcy
  - załącznik nr 4 – informacja o zbieranych danych

**Dariusz Kołodziejczyk**

**Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku**